

Konformitätsnachweis

Erzeugungseinheit, NA-Schutz

Antragsteller: **SolarEdge Technologies**
1 HaMada Street
Herzeliya 4673335
Israel

Produkt: **Photovoltaik Wechselrichter mit integriertem NA-Schutz**

Modell:	SE20K	SE25K	SE27.6K
Leistung:	20,0kVA	25,0kVA	27,6kVA
Bemessungsspannung:	230/400V, 50Hz		

Die oben bezeichneten Erzeugungseinheiten mit integriertem NA-Schutz erfüllen die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.

Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben:

- technische Daten der Erzeugungseinheit, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion;
- den schematischen Aufbau der Erzeugungseinheit;
- zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit

Netzanschlussregel:

VDE-AR-N 4105:2011-08

Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz.

Mitgeltende Normen:

E DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2013-10

Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung – Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz.

Ein repräsentatives Testmuster des oben genannten Erzeugnisses entspricht zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung der aufgeführten Netzanschlussregel.

Berichtsnummer: 15PP010-04

Zertifikatsnummer: 15-105-00

Ausstelldatum: 2015-05-13



Andreas Aufmuth
Zertifizierstelle

